

Identidade principal

De: "Karina" <licitacao@lacerdasistemas.com.br>
Para: <licitacao@mp.am.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 3 de novembro de 2008 07:29
Assunto: Fw: Solicitação de Esclarecimento - AVT nº 0810262 - PE 05/2008.

Prezados Senhores,

A Lacerda Sistemas de Energia Ltda. interessada em participar do Processo em Referência (PE 05/2008), vem através desta solicitar esclarecimentos técnicos quanto No-Brak 1,4kVA, onde:

- **Autonomia:** Gostaríamos de saber qual será a autonomia em carga total desejadas pelo cliente, para que possamos fazer o dimensionamento correto das baterias.
- **Baterias:** É solicitado 2 (duas) baterias internas de 12V/07Ah, e capacidade bateria externa 12V/ Máximo 80Ah, informamos que esta é particularidade de cada Fabricante/Modelo de No-Break, ao qual solicitamos exclusão deste item, devido a grande gama de produtos existentes no mercado e que podem apresentar uma proposta mais vantajosa sem ônus a especificação. Informamos que não estaremos influenciando na autonomia desejada.
- **Potencia Real (Watts):** Gostaríamos de saber qual a potencia de consumo para o equipamento, tendo em vista que não foi especificado o fator de potencia da carga?
- **Tensões:** Gostaríamos de confirmar, pois não foi especificado com clareza, se a tensão de entrada do equipamento será bi-volt automático (115/220V), e atensão de saída 115V ?

Desde já agradecemos pela atenção, e ficamos no aguardo de uma posição.

Grata,

Karina Leque Lesiw
Lacerda Sistemas de Energia Ltda.
(11) 2147-9777
www.lacerdasistemas.com.br