



Refrigeração e Ar Condicionado Ltda.

Springer Carrier
O ar que o mundo respira

Ministério Público do Amazonas 329016 <14/08/2009 08:58:34>

C / N° 152/09

Manaus (Am), 14 de Julho 2009.

À
Ministério Público do estado do Amazonas
Procuradoria Geral de Justiça

NESTA

At.: Sra- Dra Gláucia Maria Araújo Ribeiro- Setor de Licitação
Fax: 3655-0500

Ref: Edital do Pregão Presencial N° 0008/2009

Prezados Senhores:

Vimos através desta esclarecer as informações solicitadas em Edital 0008/2009


Estamos Questionando o edital supra mencionado em função dos seguintes argumentos por serem equipamentos de grandes portes e de fabricação por encomenda

1. Item 5

- A) Prazo de entrega dos equipamentos esta fora da realidade, qualquer fabricante fornece em 45 dias p/ produção e mais o transporte ate Manaus/Am 10 dias
- B) A Instalação dos Equipamentos após o recebimento requer a fase de infra-estrutura entra no local transporte por intermédio de guincho ate o andar de onde cada equipamento vai ser instalado a partir deste alocamento que e possível iniciar os procedimentos de instalação entre 25 a 30 dias
- C) A retirada dos equipamentos antigos e a preparação dos locais a serem instalados os equipamentos novos ,devem ser melhor especificado a principio entendemos que os sistema antigo com torre de resfriamento e equipamento tipo Self a água deverão ser mudado para um sistema novo que tenha a condensação a Ar tipo Multi Split 15TR e Split de alta capacidade de 25TR.
- D) Esta especificação técnica elaborada faz o com que aja um equilíbrio entre os participantes no I Item Unidades condensadoras o fluido refrigerante não foi especificado , mas por serem equipamentos novos já poderiam contemplar os fluidos ecológicos , R410 ou R407, dependendo do fabricante
- E) Solicitamos o adiamento por mais 05 dias , devido a Coincidência de alguns recursos que não acatamos neste Edital , evitando assim que se sai da realidade dos custos.

Atenciosamente.


Sitronio Pereira Cunha
Sócio-gerente


Phos: 2009/37361.