



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - CEP 69000-000 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 34.2025.SIET.1989330.2025.008575

PROCESSO DE COMPRA:	Pregão Eletrônico n.º 94.021/2025-CPL/MP/PGJ SRP Termo de Referência n.º 23.2025.DTIC.1726027.2025.008575
OBJETO:	Registro de preços para eventual fornecimento de equipamentos, materiais e ferramentas de informática destinados às atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas dos órgãos integrantes do Ministério Público do Estado do Amazonas, Procuradoria-Geral de Justiça, por um período de 12 meses.

1. **Relatório**
Trata-se de pedido de compatibilização da proposta (documentos. 1987905 e 1987906) da empresa **ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.**, CNPJ n.º 07.023.429/0001-43, melhor classificada na fase de disputas do Pregão Eletrônico n.º 4.031/2020-CPL/MP/PGJ, para o **item 1**, recebido em 17/10/2025.

2. **Da Análise**

2.1. **Dos produtos ofertados.**

Item	Descrição	Quantidade	Produto Ofertado
1	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7Ah	800	FABRICANTE: ELGIN MARCA: ELGIN MODELO/VERSÃO: BATERIA SELADA DE cHUMBO VRLA 12V 7AH

2.2. **Da compatibilização da proposta**

2.2.1 **ITEM 1 - BATERIA PARA NOBREAK 12V 7Ah**

FABRICANTE: ELGIN.
MARCA: ELGIN.
MODELO/VERSÃO: BATERIA SELADA DE cHUMBO VRLA 12V 7AH.

Descrição	Compatibilização
1. Tensão nominal: deve possuir tensão nominal de 12 volts;	✓ Atende
2. Capacidade elétrica: deve possuir capacidade nominal de 7,0 Ah (C20), conforme teste de descarga em 20 horas a 25°C;	✓ Atende
3. Terminais: deve possuir terminais do tipo T1 ou T2, conforme padrão internacional de conexão para baterias VRLA 12V;	✓ Atende
4. Dimensões físicas máximas: Comprimento de 151mm; largura de 65mm; altura de 100mm;	✓ Atende
5. Tipo de bateria: bateria estacionária selada, recarregável, de uso específico para nobreak (UPS);	✓ Atende
6. Tecnologia construtiva: composição em chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), com eletrólito absorvido (tecnologia AGM);	✓ Atende
7. Tensão de flutuação: tensão de carregamento em regime de flutuação entre 13,5V a 13,9V, a 25°C;	✓ Atende
8. Manutenção: livre de manutenção, dispensando adição de água ou eletrólito durante toda sua vida útil;	✓ Atende
9. Temperatura de operação: deve operar na faixa de -15° a +50 ° C, com desempenho estável;	✓ Atende
10. Gabinete: Conjunto plástico em ABS de alta resistência mecânica e térmica, retardante à chama (UL94-HB ou superior);	✓ Atende
11. Compatibilidade: deve ser totalmente compatível com nobreak marca SMS modelo Net4+ Expert 1400 VA, ou equivalente;	✓ Atende
12. Vida útil esperada: mínima de 3 (três) anos em regime de flutuação a 25°C, conforme padrões da IEEE ou Eurobat (Classe Standard Commercial);	✓ Atende
13. Condições de fornecimento: a) a bateria deve ser nova (não recondicionada), com data de fabricação não superior a seis meses da data da entrega. b) deve ser fornecida carregada e pronta para uso	✓ Atende
14. Garantia: deve possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica nacional do fabricante ou distribuidor autorizado.	✓ Atende

É o parecer.

Manaus, 21 de outubro de 2025.

FRANCISCO ELVISLANIO PEREIRA
Agente de Apoio

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA
Agente Técnico - Coordenadora do Serviço de Atendimento e Suporte de TI



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Elvislânio Pereira, Agente de Apoio - Administrativo**, em 21/10/2025, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1989330** e o código CRC **CA33BDBD**.