

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



Em 30 de abril de 2008

**A ILMA Sra. Dra.****GLAUCIA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO****PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO  
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Assunto : RESPOSTAS AO OFÍCIO 048/2008-CPL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2008 – CPL

Empresa : FERGEL INDUSTRIAL DE FERRO E AÇO LTDA

**RESPOSTA ITEM 1:**

Sim, o anexo deve ser incluído na Planilha Orçamentária.

**RESPOSTA ITEM 2:****PISO ELEVADO WIREFLOOR OU SIMILAR**

Piso fabricado em material termoplástico atendendo as normas ASTM E 662/92 E ABNT 9442/86 quanto a classificação de flamabilidade e isento de gases tóxicos quando em presença de chama. O piso será fornecido em painéis com dimensão de 50cmx50cm, com pedestais básicos que nivelam o piso elevado as alturas desejadas possibilitando acréscimos com intervalos fixos de 4cm a cada adição de novos pedestais.

O piso elevado será dimensionado a atender a carga concentrada de 100kgf/polegada quadrada e a carga distribuída de 1.200kgf, em sua condição normal de montagem dos pedestais de apoio, considerando que para haver ruptura do piso a carga deve ser de 225kgf.

Acabamento superficial será em placas de laminado melamínico.



**SEINF**  
Secretaria de Estado de Infra-estrutura



**RESPOSTA ITEM 3:**

Ver especificação de instalações elétricas no item Distribuição de iluminação.


**RESPOSTA ITEM 4:**

Painel em ACM com espessura 4mm, pintura PVBF (KYNAR 500) na cor bronze.

**RESPOSTA ITEM 5:**

Estaca com Ø 30cm.

Atenciosamente,

  
**ARQT.ª SANDRA SUELI FONTES RODRIGUES**  
Gerente de Planejamento e Projetos



**SEINF**  
Secretaria de Estado de Infra-estrutura



Em 30 de abril de 2008

A ILMA Sra. Dra.

**GLAUCIA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO**

**PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO  
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Assunto : RESPOSTAS AO OFICIO CC nº 049/2008 – CPL  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA CC nº 001/2008 – CPL

**CONFIGURAÇÃO DO ELEVADOR**

Revestimento interno: Painel em aço inox escovado

Revestimento externo: Painel em aço inox escovado

Piso: Granito Top – preto São Gabriel

Indicador de Posição: TK-921 inox

Capacidade: 8 pessoas ou 600 Kg

Velocidade: 60m/min

Número de paradas: 4

Marco: Marco largo

Portas com abertura central.

Sistema de Voz eletrônica identificadora de pavimento

Barra de proteção eletrônica com sensor de infravermelho e detector de objeto.

Atenciosamente,

*S. Rodrigues*  
**ARQT.ª SANDRA SUELI FONTES RODRIGUES**  
Gerente de Planejamento e Projetos